



Cirkus

Detta dokument utgör information från Räddningstjänsterna i Skåne och är skrivet som stöd för Polismyndigheten när någon har sökt tillstånd för att arrangera cirkus. Vid specifika frågeställningar som inte lyfts i denna information uppmanas Polismyndigheten att kontakta den lokala räddningstjänsten för vidare rådgivning.

Räddningstjänsten anser att samtliga punkter som tas upp i denna information ska vara uppfyllda innan Polismyndigheten beviljar tillståndet. I slutet av dokumentet finns en bilaga med en checklista som är framtagen för att underlätta sökandes säkerhetsarbete, denna bör Polismyndigheten dela ut till sökande vid beviljat tillstånd.

Ansvar och organisation

Det är arrangörens ansvar att den verksamhet som bedrivs inom cirkusområdet sker på ett säkert och betryggande sätt för såväl besökare som för personal. Myndigheten för civilt försvar (tidigare MSB)s (MSB) Säkerhetsguide för evenemang är lämplig att använda som stöd, särskilt vid större evenemang.

Det ska finnas en ansvarig person för brandskydd och säkerhet. Ansvaret ska vara tydligt och all personal/funktionärer behöver veta sina uppgifter vid ett nödläge. Information till personal/funktionärer ska vara skriftlig och omfatta minst följande punkter:

- Ansvariga personer/funktioner
- Rutiner för nödläge så som: – Utrymning – Strömlöshet – Personskada
- Kort beskrivning av brandskyddet, t.ex. med en enkel utrymningsplan
- Checklista för egenkontroll av säkerheten. Egenkontroll av säkerheten ska genomföras minst en gång varje dag, exempel på checklista finns bifogad till detta generella remissyttrande.
- Adress till aktuellt evenemangsområdet som kan uppges i händelse av att personalen behöver ringa 112.

Tält

Tält avsedda för fler än 150 personer ska enligt ordningslagen vara besiktigade och godkända av ackrediterat besiktningsorgan. Räddningstjänsten anser att den sökande ska kunna visa ett giltigt godkännandebevis för Polismyndigheten innan tillstånd beviljas. Om hängande tyger ska användas i tältet ska dessa vara av samma typ som tältduken alternativt ha motsvarande brandskyddsegenskaper, vilket ska kunna styrkas med dokumentation.

Möblering och annan lös inredning

Vid möblering med stols-/bänkrader ska det finnas ett fritt passagemått framför varje stols-/bänkrad på minst 0,45 meter. Om det går att utrymma stols-/bänkraderna i bägge ändar av raden får det finnas maximalt 40 sittplatser per rad. Om utrymning av stols-/bänkraderna bara kan ske åt ett håll, dvs i ena änden, får det finnas maximalt 10 sittplatser per rad.

Gångstråk mellan fält med stols-/bänkrader ska minst vara 1,2 meter breda. Om gångstråken löper till en nödutgång bör, om det är möjligt, gångstråken vara lika breda som nödutgången.

Initiering av utrymning

I cirkustält ska det finnas ett högtalarsystem med god taluppfattbarhet i hela tältet. För att snabbt kunna initiera en utrymning ska det finnas en särskilt utsedd person som omedelbart kan varna besökarna via högtalarsystemet. Personen ska kunna varna på såväl svenska som engelska och det ska finnas ett förberett manus.



Utrymning

Alla tält ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För tält för fler än 150 personer framgår krav på utrymningsvägar i godkännandebeviset.

Utrymningsvägar ska snabbt och enkelt kunna öppnas till full bredd (såväl upptill som nedtill). Observera att tältduk inte får vara snörad eller försedd med dragkedja eller dylikt. Eventuella dörrar ska utföras utåtgående. Samtliga utrymningsvägar ska dessutom vara försedda med genomlysta utrymnings skyltar med batteribackup. Nödbelysning ska finnas i form av fast belysning från separat strömkälla.

Trappor och trappplan ska anslutas väl i underlaget så att de inte kan välta. Markytor i utrymningsväg ska vara väl utjämnade och eventuella springor i golv och liknande ska undvikas, så att risken för att snubbla minimeras.

Skydd mot brandspridning

För att förhindra brandspridning ska tält, bodar, husvagnar, fordon, upplag av halm och foder och liknande placeras minst 6 meter från intilliggande bebyggelse. Husvagnar/husbilar och liknande ska placeras med ett avstånd om minst 4 meter från varandra.

Öppen eld bör inte användas i tältet. I det fall öppen eld nyttjas ska detta föregås av särskild riskbedömning och åtgärder för att förhindra brandspridning behöver vidtas.

Plats där rökning tillåts ska anordnas på lämpligt ställe i anslutning till eller på cirkusområdet. I övrigt ska tydliga skyltar om rökförbud finnas på tältområdet.

Släckutrustning

Släckutrustning ska vara placerad på väl synliga och tydligt utmärkta platser. Avstånd till närmaste handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Rekommendation gällande val av handbrandsläckare ges nedan.

Plats

Publika delar

Elcentral

Övriga teknikplatser, ex. musikanläggningar

Rekommenderad handbrandsläckare

Pulversläckare i lägst klass 43A 233BC

Skumsläckare i lägst klass 27A 183B

Pulversläckare i lägst klass 55A 233BC

Koldioxidsläckare i lägst klass 89B

Koldioxidsläckare i lägst klass 89B

Brandfarliga varor och pyrotekniska artiklar

Vid eventuell hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara (pyrotekniska artiklar) ska lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt dess föreskrifter och allmänna råd följas. Om tillståndspliktig mängd hanteras ska tillstånd sökas i god tid hos aktuell kommun. Mer information om ansökningsprocessen för brandfarlig vara finns på aktuell kommuns hemsida. Brandfarliga varor och pyrotekniska artiklar får inte förvaras i eller intill föreställningstältet eller tält/transportvagn för djur.



Bilaga - Checklista för daglig kontroll av brandskydd vid cirkusarrangemang

Nedan finns en checklista som är tänkt att fungera som underlag för arrangörens egenkontroller av brandskyddet vid cirkusarrangemang.

Avsikten är att ansvarig på plats går igenom checklistan innan verksamheten startar för dagen. Tanken är även att all personal/funktionärer kan gå igenom listan för att få reda på var saker finns och varför bord, stolar, bänkar och liknande måste vara placerade på ett visst sätt.

Kontrollera att:

- Lätt åtkomliga och väl skyltade handbrandsläckare finns i tältet.
- Utrymningsvägarna går lätt att öppna. De får inte vara snörade eller försedda med dragkedja!
- Utrymningsvägarna är fria. Ingenting får blockera eller utgöra hinder för att komma ut.
- Fri bredd (enligt godkännandebeviset) finns fram till utrymningsvägarna i tältet.
- Utrymningsskyltarna finns på avsedd plats och lyser.
- Högtalaranläggningen fungerar och det finns manus tillgängligt.
- Nödljuset fungerar och ger fullgott ledljus i samtliga publika utrymmen
- Eventuella brandfarliga och/eller explosiva varor är på särskilt avsedd plats och under uppsikt.
- Elektrisk utrustning finns inte placerad i direkt närhet till brännbart material.
- All personal i tältet har gått igenom och förstått rutinerna för hantering av nödsituationer.
- Räddningstjänsten har tillgänglighet till tältet/området.