



Tält med tillträde för allmänheten för högst 150 personer

Detta dokument utgör information från Räddningstjänsterna i Skåne. Det används när någon har sökt tillstånd hos Polismyndigheten för tält med tillträde för allmänheten för högst 150 personer.

Vid specifika frågeställningar som inte lyfts i denna information uppmanas Polismyndigheten att kontakta den lokala räddningstjänsten för vidare rådgivning.

Räddningstjänsten anser att nedanstående bör uppfyllas:

Placering

För att minska risken för brandspridning mellan flera tält och befintliga byggnader krävs ett minsta avstånd på 6 meter. Detsamma gäller mellan tält och enheter med uppvärmningsanordning, tex foodtrucks. Om fasaden, inklusive fönster, är brandtekniskt klassade kan avståndet minskas. Den sökande ska kunna redovisa att motsvarande skyddsnivå upprätthålls och den brandtekniska klassen ska kunna styrkas med intyg/dokumentation. Om tält placeras i anslutning till befintlig byggnad behöver det säkerställas att byggnadens utrymningsvägar inte påverkas.

Tälten ska också placeras så att avståndet mellan tältet och körbar väg inte överstiger 50 meter.

Utrymningsvägar från byggnader eller räddningstjänstens tillgång till byggnader, rökluckor i gata/fasad eller brandposter får inte hindras av uppställt tält, fordon, material eller liknande.

Räddningsvägar och uppställningsplatser för höjdfordon och/eller uppställningsplatser för bärbara stegar får inte blockeras. Minsta bredd för räddningsfordons framkomlighet är 3 meter och lägsta höjd är 4 meter. Vid byggnader med byggnadshöjd över 11 meter finns det normalt en eller flera uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon. Dessa ska vara fria och åtkomliga för räddningstjänsten. Normal storlek för en uppställningsplats är minst 5 meters bredd och 12 meters längd, inte längre än 9 meter från byggnadens fasad. Vid frågor om uppställningsplatser kontaktas den lokala räddningstjänsten.

Hängande tyger

Om hängande tyger ska användas i tältet ska dessa vara av samma typ som tältduken alternativt ha motsvarande eller bättre brandskyddsegenskaper, vilket ska kunna styrkas med dokumentation.

Utrymningsvägar/nödutgångar – utformning och placering

Alla tält ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar/nödutgångar. Från samtliga platser i tältet får avståndet till närmsta nödutgång vara maximalt 30 meter, vilket innebär att det kan krävas fler nödutgångar. Nödutgångarna ska placeras med god spridning i tältet (minst 5 meter mellan utgångarna), om det är möjligt bör det finnas minst en nödutgång i varje tältsida. Utrymningsvägarna ska leda ut till säker plats och utrymningsflödet inte får förhindras av staket eller liknande utanför tältet.

I tält som är avsedda för maximalt 30 personer och där avståndet till utrymningsvägen/nödutgången är maximalt 15 meter är det acceptabelt med endast en utrymningsväg/nödutgång.



Utrymningsvägarna/nödutgångarna ska ha en minsta fri bredd om 0,9 meter och ha en fri höjd på minst 2 meter. Gångar med samma bredd som utrymningsvägen ska finnas i tältet hela vägen fram till utgången. Markytan i gångar och vid utrymningsvägar bör vara väl utjämnad.

Tältduken bör vara lätt öppningsbar till erforderlig bredd med ett enkelt tryck. Tältöppningar får inte vara snörade då detta fördröjer en eventuell utrymning. Öppningarna kan eventuellt förses med mindre kardborreband för att kunna hålla tältduken stängd.

Det är inte acceptabelt att ha en organisatorisk lösning för att öppna utrymningsvägar. Det är exempelvis inte acceptabelt att täcka en utrymningsväg med ett draperi eller liknande och kompensera det genom att ge en person till uppgift att ta bort draperiet vid en utrymningssituation.

Utrymningsvägar ska vara enkla att öppna för en person som helt saknar kunskap om anläggningen

Vägledande markeringar

Utrymningsvägar/nödutgångar ska vara skyltade med genomlysta utrymningsskyltar med batteribackup. I tält som endast nyttjas under dygnets ljusa timmar och där det finns ett konstant ljusinsläpp kan utrymningsvägarna/nödutgångarna förses med efterlysande utrymningsskyltar. I mindre tält där utrymningsvägarna/nödutgångarna är väl synliga från hela tältet och där avståndet till närmsta utrymningsväg/nödutgång är maximalt 15 meter krävs inga vägledande markeringar. Vägledande markeringar behövs inte heller där till exempel en hel tältsida tagits bort och utgör in-/utgång. Om området är inhägnat bör även öppningarna i inhägnaden vara tydligt markerade om inte detta är uppenbart obehövligt.

Möblering och annan lös inredning

Vid uppställning av stolar för konsert-/biosittning eller dylikt i tältet, och det totala antalet stolar är 50 eller fler, ska stolarna ställas i rader där stolarna i varje rad ska vara sammankopplade med varandra eller fast monterade i golvet. Vid möblering med stols-/bänkrader ska det finnas ett fritt passagemått framför varje stols-/bänkrad på minst 0,45 meter. Om det går att utrymma stols-/bänkraderna i bägge ändar av raden får det finnas maximalt 40 sittplatser per rad. Om utrymning av stols-/bänkraderna bara kan ske åt ett håll, dvs i ena änden, får det finnas maximalt 10 sittplatser per rad.

Gångstråk mellan fält med stols-/bänkrader ska minst vara 0,9 meter breda. Om gångstråken löper till en nödutgång bör, om det är möjligt, gångstråken vara lika breda som nödutgången.

I de fall tält förses med exempelvis barer, scen eller andra inredningslösningar är det viktigt att uppföra dessa byggnationer i material som svårantändliga. Det anses inte lämpligt att bygga scen eller bardisk med hjälp av lastpallar, bildäck eller liknande. Vidare ska denna typ av byggnationer utföras på ett sådant sätt att de inte riskerar att flyttas eller rasa om exempelvis utrymmande personer stöter till dem.

Släckutrustning

Alla tält där besökare kan vistas bör ha minst en handbrandsläckare (skum eller pulver). Avstånd till närmsta handbrandsläckare bör vara maximalt 25 meter. Handbrandsläckarna bör placeras väl synliga och lätt tillgängliga t.ex. i anslutning till utrymningsväg, bar och scen. Släckredskap bör vara försedda med skyltar för släckredskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Handbrandsläckare av typen kolsyresläckare för brand i elektrisk utrustning bör finnas vid mixerbord/scen.



Övrig information till arrangören:

Det är arrangörens ansvar att den verksamhet som bedrivs inom evenemangsområdet sker på ett säkert och betryggande sätt för såväl besökare som för personal. Myndigheten för civilt försvars (tidigare MSB) *Säkerhetsguide för evenemang* är lämplig att använda som stöd, särskilt vid större evenemang.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.