



Uteserveringar

Detta dokument utgör information från Räddningstjänsterna i Skåne. Det används när någon har sökt tillstånd hos Polismyndigheten för uteservering. Vid specifika frågeställningar som inte lyfts i denna information uppmanas Polismyndigheten att kontakta den lokala räddningstjänsten för vidare rådgivning.

Räddningstjänsten anser att nedanstående punkter bör uppfyllas:

- Räddningstjänstens tillträde till uppställningsplatser för höjdfordon och/eller uppställningsplatser för bärbara stegar får inte blockeras. Minsta bredd för framkomlighet är 3 meter och lägsta höjd är 4 meter. Vid byggnader med byggnadshöjd över 11 meter finns det normalt en eller flera uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon. Dessa ska vara fria och åtkomliga för räddningstjänsten. Normal storlek för en uppställningsplats är minst 5 meters bredd och 12 meters längd, inte längre än 9 meter från byggnadens fasad. Vid frågor om uppställningsplatser kontaktas den lokala räddningstjänsten
- Utrymningsvägar från byggnaden får inte blockeras. Öppningen i uteserveringens inhägnad måste vara minst lika bred som dörren mellan restaurangen och uteserveringen. Stolar bord eller annan inredning får inte vara i vägen för utrymning.
- Om uteserveringen endast har en öppning och byggnaden har två utgångar mot inhägnaden, behöver särskild hänsyn tas till utformning av inhägnad, placering och bredd på öppning. En brand ska inte kunna förhindra eller försvåra utrymning från byggnadens båda utrymningsvägar. Om inhägnaden är över 1,20 meter hög ska antalet öppningar i uteserveringen motsvara byggnadens. Flera öppningar i inhägnaden kan även bli aktuellt vid stora personantal på uteserveringen.
- Brandposter eller rökluckor i gata eller fasad får inte blockeras.
- Om gasolvärmare ska användas på uteserveringen ska den lokala räddningstjänsten kontaktas.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.